



**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор

**Предписание**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«25» февраля 2022 год

г. Макеевка  
(населенный пункт)

Кому: Директору

(указать должность, наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка)

Иевлевой Валентине Ивановне

(Ф.И.О. руководителя объекта надзора)

в период с « 07 » февраля 20 22 г. по « 25 » февраля 20 22 г. старшим инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР капитаном службы гражданской защиты Зиминым Русланом Петровичем

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица, уполномоченного на проведение проверки)

проводилась плановая проверка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 91 города Макеевки" по адресу: г. Макеевка, Советский район, ул. Театральная, 1;

(наименование, адрес надзора)

в присутствии директора Иевлевой Валентины Ивановны

(указывается должность, фамилия и инициалы представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

на основании акта плановой проверки от \_\_\_\_\_

«25» февраля 2022г.

(указать вид проверки)

(дата вручения акта)

И. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со ст.ст. 15,16 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 года №14-48, предписывается выполнить мероприятия, направленные на устранение нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта (шифр), требования которого нарушены (пункт, статья)	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3	4	5
1	Оборудовать проемы в противопожарных стенах, перегородках и перекрытиях защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов	ППБ ДНР п.4.2.4. ДБН В.1.1-7-2002, п. 6.6.	02.08.2022	

	горения.: противопожарный люк между лестничной клеткой и чердачным помещением.			
2	Деревянные конструкции обработать средствами огнезащиты, которые обеспечивают I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».	ППБ ДНР п.4.2.6.	02.08.2022	
3	Запретить размещение здания котельной по отношению к зданию школы с нарушением противопожарных разрывов	ППБ ДНР п.1.4. ДБН 360-92**, приложение 3.1, таблица 1	02.08.2022	
4	Защиту зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений выполнить в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".	ППБ ДНР п.5.1.35. ДСТУ Б.В.2.5-38:2008, приложение А, п. 15	02.08.2022	
5	Привести в соответствие с противопожарными требованиями строительных норм количество и размеры эвакуационных выходов из здания и помещений, их конструктивные и планировочные решения, условия освещенности, обеспечение незадымляемости, протяженность путей эвакуации, их облицовку (отделку): запасные выходы под лестничной клеткой, выход из мастерской на улицу выполнены высотой в свету менее 2,0 м	ППБ ДНР п.4.3.1 ДБН В.1.1-7-2002, п. 5.16	02.08.2022	
6	Здания, помещения и сооружения оборудовать системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	ППБ ДНР п.6.1.1 ДБН В.2.5-56:2010, приложение В, таблица В 1, п. 7.3	02.08.2022	
7	Обеспечить объект техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм: тип СО-3	ППБ ДНР п.6.2.1. ДБН В.2.5-56:2010, приложение Г, таблица Г 1, п. 5.1	02.08.2022	
8	Довести металлические косоуры лестничного марша к минимальной границе огнестойкости, не менее 1-го часа	ППБ ДНР п.1.4. ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.40, таблица № 4	02.08.2022	
9	Установить огнетушители путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от	ППБ ДНР п.6.4.10.	25.04.2022	







**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор

**АКТ**

**по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности**

«25» февраля 2022 год

г. Макеевка

(населённый пункт)

На основании распоряжения № 41 от «26» января 2022г. о проведении проверки объекта надзора Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 91 города Макеевки" по адресу: г. Макеевка, Советский район, ул. Театральная, 1;

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

в период с «07» февраля 2022 г. по «25» февраля 2022 г. старшим инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР капитаном службы гражданской защиты Зиминим Русланом Петровичем

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица, уполномоченного на проведение проверки)

проводилась плановая проверка

(указать вид проверки)

в присутствии директора Иевлевой Валентины Ивановны

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, принимающих участие в проведении проверки)

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1	Проемы в противопожарных стенах, перегородках и перекрытиях не оборудованы защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: противопожарный люк между лестничной клеткой и чердачным помещением.	ППБ ДНР п.4.2.4. ДБН В.1.1-7-2002, п. 6.6.
2	Деревянные конструкции не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».	ППБ ДНР п.4.2.6.
3	Допускается размещение здания котельной по отношению к зданию школы с нарушением противопожарных разрывов	ППБ ДНР п.1.4. ДБН 360-92**, приложение 3.1, таблица 1

4	Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".	ППБ ДНР п.5.1.35. ДСТУ Б.В.2.5-38:2008, приложение А, п. 15
5	Не соответствуют противопожарным требованиям строительных норм количество и размеры эвакуационных выходов из здания и помещений, их конструктивные и планировочные решения, условия освещенности, обеспечение незадымляемости, протяженность путей эвакуации, их облицовка (отделка): запасные выхода под лестничной клеткой, выход из мастерской на улицу выполнены высотой в свету менее 2,0 м	ППБ ДНР п.4.3.1 ДБН В.1.1-7-2002, п. 5.16
6	Здания, помещения и сооружения не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	ППБ ДНР п.6.1.1 ДБН В.2.5-56:2010, приложение В, таблица В 1, п. 7.3
7	Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм: тип СО-3	ППБ ДНР п.6.2.1. ДБН В.2.5-56:2010, приложение Г, таблица Г 1, п. 5.1
8	Не доведены металлические косоуры лестничного марша к минимальной границе огнестойкости, не менее 1-го часа	ППБ ДНР п.1.4. ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.40, таблица № 4
9	Огнетушители не установлены путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания или в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды): мастерские, спортзал, гардероб, возле подвала, кабинет заведующего	ППБ ДНР п.6.4.10.
10	Огнетушители, допущенные к вводу в эксплуатацию не имеют присоединённых элементов подачи огнетушащего вещества (в том числе раструбы, гибкие рукава, насадки): мастерские, спортзал,	ППБ ДНР п.6.4.19.
11	Для обозначения местонахождения первичных средств пожаротушения (при расположении их не на видных местах) не установлены указатели по ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности", ДСТУ ISO 6309:2007 "Знаки безопасности. Форма и цвет": спортзал	ППБ ДНР п.6.4.12.

12	Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения не в соответствие с нормами оснащённости первичными средствами пожаротушения: пожарный щит не доукомплектован первичными средствами пожаротушения	ППБ ДНР п.6.4.9.
----	---	------------------

Подписи лиц проводивших проверку:

Старший инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы  
18 ПСЧ ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР  
капитан службы гражданской защиты  
Зимин Руслан Петрович

  
 (подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица:

---



---



---

Экземпляр акта проверки получил(а).

Директор Шевелева Д.И.



(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)

(подпись)

« 28 » 02 2022г.

Отметка об отказе в получении акта проверки:

\_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О., паспортные данные свидетелей)

\_\_\_\_\_  
 (подписи свидетелей)



**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«26» января 2022 г.

№ 41

о проведении плановой проверки объекта надзора (органа власти).  
(плановой/внеплановой/контрольной)

В соответствии с Законом ДНР «О пожарной безопасности», Положением о государственном пожарном надзоре, утверждённым постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 года №14-48:

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 91 города Макеевки"

(наименование объекта надзора или фамилия, имя, отчество физического лица)

2. Место нахождения: Макеевка, Советский район, Театральная, 1

(объекта надзора (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Главного государственного инспектора по пожарному надзору - начальника группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ МЧС ДНР майора службы гражданской защиты Хворову Евгению Игоревну; Старшего инспектора группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ МЧС ДНР капитана службы гражданской защиты Зими́на Руслана Петровича; Инспектора группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ МЧС ДНР старшего лейтенанта службы гражданской защиты Болоцкую Марину Александровну; Инспектора группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ МЧС ДНР Земляного Алексея Сергеевича

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки, контактные телефоны)

4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью осуществления государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности.

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами по вопросам пожарной безопасности

(соблюдение обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами по вопросам пожарной безопасности; выполнение предписаний, постановлений и (или) протоколов-постановлений органов ГПН, поступление в орган ГПН обращений и заявлений граждан о несоответствии объектов надзора требованиям пожарной безопасности и другие основания проведения внеплановой проверки.)

6. К проведению проверки приступить «07» февраля 2022 г.

Проверку окончить не позднее «04» марта 2022 г.

7. В соответствии со ст.ст. 15,16, 44, 45 Закона ДНР «О пожарной безопасности» Вам необходимо лично или через уполномоченное должностное лицо (имеющее соответствующие приказы, распоряжения, доверенности) обеспечить доступ должностных лиц органов ГПН при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, помещения и сооружения предприятия; бесплатно предоставлять по требованию должностных лиц органов ГПН сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятии, в том числе, о пожарной опасности производимой продукции, а также о произошедших на объекте надзора пожарах и их последствиях.




Главный государственный инспектор по пожарному надзору - начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ Советский район МЧС ДНР майор службы гражданской защиты Хворова Евгения Игоревна

(должность, звание, фамилия и инициалы руководителя органа ГПН, издавшего распоряжение о проведении проверки)

телефон для связи: +38(071)331-62-44



  
(подпись)

---

(Отметка о вручении (направлении) распоряжения, дата)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_

о наложении административного взыскания

“28” февраля 2022 г.

город Макеевка  
(название населенного пункта)

Я, государственный (главный государственный) инспектор по пожарному надзору  
(нужное подчеркнуть)

Советского района города Макеевки, главный государственный инспектор по пожарному  
(наименование органа, специальное звание, фамилия, имя и отчество)

надзору - начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда города Макеевки МЧС ДНР майор службы гражданской защиты Хворова Евгения Игоревна

рассмотрев протокол № 071679 об административном правонарушении от “28” февраля 2022 г. и материалы административного дела на гражданина (-нку)

Иевлеву Валентину Ивановну, 07.01.1959 года рождения, г. Макеевка.

(фамилия, имя и отчество, дата рождения и место рождения)

который (-ая) проживает: г. Макеевка, п. Криничное, ул. Вавилина, д. 27, кв. 66

(точный адрес места проживания)

работает (учится) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 91 города Макеевки», по адресу: г. Макеевка, Советский район, ул. Театральная, д. 1

(точное название и адрес предприятия, учреждения, организации, учебного заведения и др.)

в должности директора

## УСТАНОВИЛ:

Гражданин (-нка) Иевлева В.И. (инн 2155620945) 25.02.2022 в 11 часов 50 минут при

(фамилия, инициалы правонарушителя, идентификационный номер (при его наличии) дата, время и место совершения правонарушения)

проведении плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 91 города Макеевки», по адресу: г. Макеевка, ул. Театральная, д. 1,

(полное название нормативных правовых актов, предписаний, постановлений, протоколов-постановлений)

нарушил (-ла) (не выполнил/-ла/) установленные законодательством требования пожарной безопасности, указанные в Правилах пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике, утвержденных приказом МЧС ДНР от 29.10.2021 г. № 390, зарегистрированном в Министерстве юстиции ДНР от 01.11.2021 г., регистрационный № 4784 (далее - ППБ в ДНР), а именно:

(указать суть нарушения или невыполнения установленных требований пожарной безопасности, предписаний и постановлений)

- не оборудовала здание системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами (п. 6.1.1. ППБ ДНР);

нормативного правового акта с указанием его наименования)

- не обеспечила объект техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм (п. 6.2.1 ППБ ДНР).

Тем самым своими действиями гражданин (-нка) Иевлева В.И. совершил (-ла)

(фамилия и инициалы)

административное правонарушение, предусмотренное ст. 120, ст. 175, ст. 188-8 КУоАП.

(нужную статью подчеркнуть)

На основании изложенного и руководствуясь статьёй 223, статьями 276-280 и статьями 283-285 КУоАП, Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015г. № 2-22 «О временном порядке применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях»,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Принимая во внимание смягчающие (чистосердечное раскаяние виновного; предотвращение виновным вредных последствий правонарушения, добровольное возмещение ущерба, или устранение причиненного вреда; совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до одного года), отягчающие (продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; повторное, в течение года, совершение однородного правонарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию) обстоятельства (нужное подчеркнуть), а также то, что гражданин (-ка) Ивлева Валентина Ивановна  
(фамилия, имя и отчество правонарушителя)

является (не является) должностным лицом (нужное подчеркнуть), привлечь к административной ответственности по ст. 175 КУоАП в виде предупреждения  
(указывается вид административного взыскания)

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней от дня его вынесения высшему по статусу органу (должностному лицу) или в суде в порядке, предусмотренном статьями 288-289 КУоАП.

В соответствии со статьёй 291 КУоАП постановление вступает в законную силу с 11.03.2022 г. (по истечении срока его обжалования).

Подпись лица, которое вынесло постановление

  
М.П. Ивлева Е.И.  
(фамилия, инициалы)

Копия постановления лицу, привлечённому к ответственности, вручена лично Ивлева В.И.

(подпись лица, в отношении которого рассмотрено дело или отметка о направлении ему постановления)

“ 28 ” 02 2022 г.

Постановление выполнено “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(указывается, кем и когда выполнено постановление, номер документа)

Наименование органа, выдавшего исполнительный документ, адрес:

Группа надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР, г. Макеевка, ул. Гаврилова, д. 1 а.

## СПРАВКА

по проверке состояния и качества обучения учащихся правилам пожарной безопасности в МБОУ «Основная школа № 91 города Макеевки»

Мною, старшим инспекторским группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГПСО г. Макеевки капитаном службы гражданской защиты Зиминим Р.П., директором МБОУ «Основная школа № 91 города Макеевки» Иевлевой Валентиной Ивановной, в период с 07.02.2022 по 25.02.2022 была проведена проверка качества обучения учащихся правилам пожарной безопасности в МБОУ «Основная школа № 91 города Макеевки» по адресу: г. Макеевка – 37, ул. Театральная, д.1.

Работа по пожарной безопасности в общеобразовательном учреждении регламентируется следующими организационными документами:

Приказ №105 от 10.08.2021 «О назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности»

Приказ №106 от 10.08.2021 «О соблюдении установленного особого противопожарного режима на территории города Макеевки в муниципальном образовательном учреждении»

Приказ № 120 от 26.08.2021 «Об установлении противопожарного режима в школе»

Приказ № 121 от 26.08.2021 «Об обеспечении пожарной безопасности»

Приказ № 134 от 10. 09 2021 «О соблюдении установленного особого противопожарного режима»

Приказ № 153 11.10.2021 «О подготовке муниципального бюджетного образовательного учреждения к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 гг.»

Приказ № 08 от 10.06.2021 «О правилах пользования электронагревательными приборами»

Приказ №09 от 10.06.2021 «О назначении ответственного за электрохозяйство, обслуживание и техническую эксплуатацию электроустановок»

Приказ №107 от 10.08.2021 «О порядке осмотра пожароопасного состояния школы перед закрытием в конце рабочего дня»

Приказ №10 от 31.08.2021 «О порядке проведения временных огневых и других противопожарных работ в здании школы»

Приказ №108 от 10.08.2021 «О создании Дружины Юных Пожарных»

Проверкой установлено, что отдельного предмета, изучающего правила пожарной безопасности в школе нет. Классными руководителями ежемесячно проводятся классные часы, беседы и практические занятия по пожарной безопасности согласно планам воспитательной работы и общешкольному плану бесед по БЖД. При выборочной проверке качества обучения правилам пожарной безопасности обучающихся 3 класса (классный руководитель Никулина Н.Н.) установлено, что дети показали знание основных норм пожарной безопасности (как вызвать пожарную службу, сигналы оповещения, действия при пожаре и правила поведения при эвакуации). При этом 7 класс (классный руководитель Рыбальченко А.Н.) показал поверхностное знание правил личной безопасности при пожаре, 9 класс (классный руководитель Косолапова В.А.) не смогли рассказать о правилах использования огнетушителей при пожаре.

В классных журналах имеется раздел «Беседы по правилам пожарной безопасности», в которых классные руководители ежемесячно фиксируют проведение бесед по пожарной безопасности.

С целью проведения наглядной агитации, в школе оформлены стенды по пожарной безопасности. В декабре месяце была оформлена выставка рисунков «Я пожарник» среди учащихся 1-7 классов, в сентябре - оформление стенгазет «Чтоб пожара избежать, вот что должен школьник знать...»

Вывод: обучение учащихся МБОУ «Основная школа № 91 города Макеевки» правилам пожарной безопасности проводится не в полном объёме. Работу сотрудников учреждения по обучению учащихся правилам пожарной безопасности считать удовлетворительной.

Старший инспектор группы надзорной  
деятельности и профилактической работы  
18 ПСЧ ГПСО г. Макеевки  
капитан службы гражданской защиты



Зимин Р.П.

Со справкой ознакомлен:  
Директор МБОУ «ОШ № 91»



В.И.Иевлева